

设计文件审查问题整改报告

专业:暖通

第1页 共1页

工程名称	南阳市第一中学校附属初级中学学校一中附中消防设施升级改造项目-实验楼						
单位名称	众生设计集团有限公司						
P1 内走道防烟分区长度应满足 GB51251-2017 4.2.4 回复:走廊设置两个防烟分区,每个长边均不超60m,在端部设置开启面积不小于2平方米的排烟口。 P2 敞开楼梯间应设置挡烟垂壁 GB51251-2017 4.2.3 回复:敞开楼梯间出入口位置设置固定挡烟垂壁距楼地面高度2200。 P3 敞开楼梯间应满足豫建设计[2023]278号第一章1.5.1 并复核手动开启装置 回复:经复核楼梯间的外墙上每5层内设置有总面积不小于2平方米的可开启外窗;最高点可开启外窗,有效开启面积不小于1.0平方米,窗顶贴梁底,设置手动开启装置,距休息平台地面1.3m。 (以下空白)							
审核人员	邱林平	项目负责人	郭利军	专业负责人	邱林平	设计人员	林斌斌
审查人员				日期			

注:1、此表为设计文件变更单。
2、此表须签字齐全,并分别加盖注册建筑师、结构师、其它注册师章及单位出图章。